



إلى السيد / المدير المركزي للاستغلال والصيانة
بالديوان الوطني للتطهير بالمديرية العامة

الموضوع: ف/ي تسرب المياه بحي بوغفالة ورقلة

سيدي المدير المركزي للاستغلال والصيانة،

ردا على المقال الصادر بجريدة الخبر تحت عنوان " استنكروا صمت السلطات ولجؤوا للخروج الى الشارع حي بوغفالة بورقلة يغرق في مياه الصرف الصحي " حيث أنه وفي يوم الخميس 31 ماي سجلنا فيضان مياه الصرف الصحي بحي بوغفالة المذكور بسبب انسداد المنافذ الجانبية التي وضعتها مؤسسة كوسيدار المكلفة بإعادة تأهيل وانجاز مجمع للصرف الصحي مع محطة ضخ للمياه المستعملة وهذا راجع للضخ المياه الجوفية محملة بالرمال والأتربة مما شكل برك كبيرة وطفح المياه على سطح الارض وقد قامت فرقنا بمديرية التطهير بورقلة مستعملة شاحنتين للشطف المياه وضغط هوائي وضغط مائي بمساعدة فرقة من مديرية التطهير بالوادي وقسنطينة لمدة ثلاثة أيام متواصلة من أجل تنقية المشاعب والشبكة من الرمال والأتربة وإعادة وضع المنافذ الجانبية حيز العمل في انتظار استكمال الاشغال وفي يوم السبت الموافق لـ 02 جوان تم حل المشكل نهائيا لتسربات المياه

وفي الاخير تقبلوا منا جزيل الشكر والإحترام.

مدير مديرية التطهير وصرف المياه حوض ورقلة


المدير
محمد السعيد ديب